


QCCA001 取扱説明書

本ケーブルをご使用頂くことにより、デジタル調節計 SR253 シリーズの DI/DO 機能をデジタル調節計 SR23 シリーズに置換えることが可能となります。

注意) 圧着端子部及び線材部へ 10N, 30秒を超える力を加えないで下さい。



Connection Table

SR23		QCCA001 (DI/DO)	
Terminal No.	Signal Name	Mark No.	Contact No.
23	DO_COM	24	24
24	DO1	23	23
25	DO2	22	22
26	DO3	21	21
27	DO4	20	20
28	DO5	19	19
29	DI1	11	11
30	DI2	10	10
31	DI3	9	9
32	DI4	8	8
33	DI_COM	12	12
40	SV_SEL1	7	7
41	SV_SEL2	6	6
42	SV_SEL4	5	5
43	SV_SEL8	4	4
47 or 48	FG	FG	—

SHIMADEN CO., LTD.

MQCCA-J90-A
Mar,2012